

衛生福利部少年之家
114 年度老舊廁所改造推動小組會議
會議紀錄

時間：民國 114 年 12 月 12 日 12 時 40 分

地點：校長室

壹、召集人：林校長茂成 紀錄：譚士文

貳、出席人員：如簽到表

參、主席致詞：(略)

肆、大簷建築師事務所（下稱廠商）報告：(略)

伍、審查意見及決議：

一、性別友善廁所、數量是法規內容規定必要的嗎？

廠商回復：雲科大為受委託單位，依規定本案必須設置。

二、廁所水流量太小可否調整？

廠商回復：管線都會更新。

三、地磚是否防滑？

決議：請用天然黑色板岩，牆壁會是光滑面磁磚

四、隔間開關會否有很大的聲響？

決議：設計加裝較厚的防撞綿。

五、洗手槽為感應式水龍頭，維護成本會很高嗎？有特定廠商？

決議：改為非感應式。

六、身障廁所是否可移至較靠近出入口的位置？

決議：請評估能否把身障廁所移到門口、蹲便和小便斗的位置互換。

七、透氣花磚可能會讓七年級學生丟棄廢棄物。

決議：設計改為機械式通風設備。

八、地磚重鋪，防水會重新施作嗎？

廠商回復：會。

九、最後2廁間燈具為何共用不單獨設置？

廠商回復：改為逐間設置。

十、提醒全部地面都要平整。

廠商回復：本案設計地面降板設置，便斗與地面交接處是平的。

十一、排風扇可否加設定時器。

廠商回復：納入設計。

十二、電動沖水器的耐用度如何？

決議：全部使用手動沖水器。

十三、蹲式馬桶有無電動沖水器？

決議：全部使用手動沖水器。

十四、親子廁所有否需要設置？

廠商回復：整體設計完成後，如有剩餘空間再設置。

十五、洩水坡度往整間空間中間集中，會造成尿液散布更廣，能否改為往牆邊？排水口可否設計回字型的？

廠商回復：改為廁間逐間設置排水孔。

十六、廁所出入口能否設置截水溝，避免液體跑到走廊？

廠商回復：日後可能凹陷，建議設置排水孔就好。

十七、每件排便間可否都設置扶手？

決議：加設扶手。

十八、每間廁間可否設置沖洗器？

廠商回復：納入設計。

十九、洗手台下方可否崁入風扇？

廠商回復：納入設計，並於天花板加設循環扇。

二十、可否在一處較為陰暗潮濕的位置設置150公分高的小平台，用以放置捕蚊燈或臭氧產生器？

廠商回復：納入設計。

二十一、地下室的排風管可否完全蓋住或移走？

決議：評估是否為消防必須及改善方案（如加裝外櫃體），於下次會議報告。

二十二、請幫忙設置儲物架在儲物間。

二十三、廁間門鎖請協助評估採用耐用簡單的設計。

二十四、設置紅外線感應燈。

二十五、移動拖布盆位置至洗手槽旁。

陸、主席裁示

一、請於 12/23 前提供修正後設計資料。

二、預訂於 12/29 (一) 召開第二次審查會，時間另訂。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：14 時 00 分。