

新竹市立光華國民中學

114 年度老舊廁所改造推動小組會議（第 2 次）

會議紀錄

時間：民國 115 年 1 月 5 日 12 時 40 分

地點：校長室

壹、召集人：林校長茂成

紀錄：譚士文

貳、出席人員：如簽到表

參、主席致詞：(略)

肆、大簷建築師事務所（下稱廠商）報告：(略)

伍、審查意見及決議：

一、圖 A402 編號 7，可否改為 2 鎖孔

廠商回復：配合辦理。

二、身障廁所的呼救系統高度可否調整？

囿於法規規定，不修改設計。

三、一樓廁所工具間能否和對面小便斗的位置互換，調整隔間大小？

廠商回復：配合辦理。

四、排風扇、沖水器能否再考量納入？

決議：請納入設計。

五、項目甲.壹.三.12 是否有誤？

廠商回復：誤繕，應全數編列為甲.壹.三.11。

六、水泥漆可否改壓克力或油漆？

廠商回復：配合辦理。

陸、主席裁示：

請廠商依審查意見修正設計後，由業務單位逕行陳核。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：13 時 45 分。

新竹市立光華國民中學










114年度老舊廁所改造推動小組會議（第2次）

簽到表

一、時間：115年1月5日(星期一)12時40分

二、地點：校長室

三、出席人員：

單位、職稱	姓名	簽名	備註
校長	林茂成		
教務主任	陳怡伶		
學務主任	蔡欣容		
總務主任	謝亞倫		
輔導主任	賴煜勝		
七年級級導師	陳苡芬		
社區家長	李安琪		
社區家長	陳逸群		
學生代表	陳秉暘		
大簷 建築師事務所	林致君		