

# 新竹市立光華國民中學

## 114 年度老舊廁所改造推動小組會議

### 會議紀錄

時間：民國 114 年 12 月 12 日 12 時 40 分

地點：校長室

壹、召集人：林校長茂成

紀錄：譚士文

貳、出席人員：如簽到表

參、主席致詞：(略)

肆、大簷建築師事務所（下稱廠商）報告：(略)

伍、審查意見及決議：

一、性別友善廁所、數量是法規內容規定必要的嗎？

廠商回復：雲科大為受委託單位，依規定本案必須設置。

二、廁所水流量太小可否調整？

廠商回復：管線都會更新。

三、地磚是否防滑？

決議：請用天然黑色板岩，牆壁會是光滑面磁磚

四、隔間開關會否有很大的聲響？

決議：設計加裝較厚的防撞綿。

五、洗手槽為感應式水龍頭，維護成本會很高嗎？有特定廠商？

決議：改為非感應式。

六、身障廁所是否可移至較靠近出入口的位置？

決議：請評估能否把身障廁所移到門口、蹲便和小便斗的位置互換。

七、透氣花磚可能會讓七年級學生丟棄廢棄物。

決議：設計改為機械式通風設備。

八、地磚重鋪，防水會重新施作嗎？

廠商回復：會。

九、最後 2 廁間燈具為何共用不單獨設置？

廠商回復：改為逐間設置。

十、提醒全部地面都要平整。

廠商回復：本案設計地面降板設置，便斗與地面交接處是平的。

十一、排風扇可否加設定時器。

廠商回復：納入設計。

十二、電動沖水器的耐用度如何？

決議：全部使用手動沖水器。

十三、蹲式馬桶有無電動沖水器？

決議：全部使用手動沖水器。

十四、親子廁所有否需要設置？

廠商回復：整體設計完成後，如有剩餘空間再設置。

十五、洩水坡度往整間空間中間集中，會造成尿液散布更廣，能否改為往牆邊？排水口可否設計回字型的？

廠商回復：改為廁間逐間設置排水孔。

十六、廁所出入口能否設置截水溝，避免液體跑到走廊？

廠商回復：日後可能凹陷，建議設置排水孔就好。

十七、每件排便間可否都設置扶手？

決議：加設扶手。

十八、每間廁間可否設置沖洗器？

廠商回復：納入設計。

十九、洗手台下方可否嵌入風扇？

廠商回復：納入設計，並於天花板加設循環扇。

二十、可否在一處較為陰暗潮濕的位置設置 150 公分高的小平台，用以放置捕蚊燈或臭氧產生器？

廠商回復：納入設計。

二十一、地下室的排風管可否完全蓋住或移走？

決議：評估是否為消防必須及改善方案（如加裝外櫃體），於下次會議報告。

二十二、請幫忙設置儲物架在儲物間。

二十三、廁間門鎖請協助評估採用耐用簡單的設計。

二十四、設置紅外線感應燈。

二十五、移動拖布盆位置至洗手槽旁。

陸、主席裁示

一、請於 12/23 前提供修正後設計資料。

二、預訂於 12/29（一）召開第二次審查會，時間另訂。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：14 時 00 分。

# 新竹市立光華國中






## 114 年度老舊廁所改造推動小組會議

### 出席人員簽到表

一、時間：114 年 12 月 12 日（星期五）中午 12：30

二、地點：本校校長室

三、出席人員：如下表

職稱	姓名	簽到	備註
校 長	林茂成		召集人
教務主任	陳怡伶		校內性評會成員
學務主任	蔡欣容		校內性評會成員
總務主任	謝亞倫		校內性評會成員
輔導主任	賴煜勝		校內性評會成員
七年級 級導師	陳苡芬		
社區家長	李安琪		
社區家長	陳逸群		
學生代表	陳秉暘		812-08
規劃設計 代表	大簷建築師 事務所		



# 新竹市立光華國民中學

## 114 年度老舊廁所改造推動小組會議議程

114 年 12 月 12 日

1240~1315	廠商簡報
1315~1400	意見提出及設計需求討論

